10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 2149-001-17156963-2016 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения огнетушителя, изложенных в технических условиях и в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя — 2 года со дня приемки ОТК, включая срок хранения.

10.3 Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

10.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения торгующей организацией или владельцем огнетушителя правил хранения, транспортировки и эксплуатации огнетушителя, утери паспорта или отсутствия пломбы завода-изготовителя на запорно-пусковом устройстве огнетушителя.

11 ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат(ы) соответствия _____

Выданный(е) органом по сертификации _____

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Огнетушитель порошковый специальный переносной закачной _____ заводской № 037520

соответствует ТУ 2149-001-17156963-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ – .12. 2020

(месяц, год)

Приемка ОТК _____

(подпись, штамп) Васильева

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ №1

13 ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕМАЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Таблица 3

Дата	Вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя		Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Внешний вид и состояние узлов	Показание индикатора давления		

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____ Подпись руководителя _____

Штамп предприятия торговли

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожнанотех».
Юридический адрес: 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, офис 18.
Производство по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д.
Телефон: +7 499 187 73 16. Факс: +7 499 391 21 73. E-mail: info@pnt.msk.ru

ПНТ NANO TECH

Общество с ограниченной ответственностью «Пожнанотех»

129128, город Москва, улица Бажова, дом 8, офис 18

Телефон: +7 499 187 73 16. Факс: +7 499 391 21 73. E-mail: info@pnt.msk.ru

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ

ОПС-5(з)-D-02
ОПС-8(з)-D-02
ОПС-10 (з)-D-02

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Москва 2017

ВНИМАНИЕ!!!!

Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителей производить только на заводе-изготовителе или на станциях технического обслуживания огнетушителей аккредитованных заводом изготовителем.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Огнетушители порошковые специальные переносные закачные ОПС-5(з)-D-02, ОПС-8(з)-D-02, ОПС-10(з)-D-02 (в дальнейшем - огнетушители), предназначены для тушения металлов и их соединений (класс D) а именно щелочных металлов (2).

Огнетушители ОПС-5(з)-D-02, ОПС-8(з)-D-02, ОПС-10(з)-D-02 предназначены для эксплуатации при температурах **от минус 50°С до плюс 50°С.**

Огнетушители не предназначены для тушения пожаров твердых горючих веществ (класс А), жидких горючих веществ (класс В), газообразных веществ (класс С) и электрооборудования находящегося под напряжением (класс Е).

Огнетушители являются изделиями многоразового пользования.